

시험 성적서

1. 의뢰자

○ 회 사 명 : (주)세보전자

○ 주 소 : 경기도 부천시 송내대로30번길 13 송내테크노벨리 704호

○ 의뢰일자 : 2018. 04. 25

2. 성적서 용도 : 품질관리용

3. 시험 규격/항목 : 의뢰자 제시 규격 (참조규격 : KS C IEC 60529 : 2013) / IP68

4. 시험 기간 : 2018. 04. 30 ~ 2018. 05. 11

5. 시험 환경

○ 온도 : $(24 \pm 3) ^\circ\text{C}$ ○ 습도 : $(45 \pm 10) \% \text{ R.H.}$

6. 시험 결과 : 시험결과 참조

시료정보

품 목 : LED 모듈 전원공급용 컨버터

모델명 : PREMIUM 100W

정 격 : 220 V~, 60 Hz, 100 W

- 비고
1. 이 성적서의 시험결과는 시험 의뢰자가 제공한 시료에 한하며, 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.
 2. 한국조명연구원의 사전 승인 없이 이 성적서의 일부를 복제하여 사용할 수 없습니다.
 3. KILT 천공표시가 없는 성적서는 원본이 아닙니다.
 4. 성적서 진위확인을 위해서는 아래의 연락처로 연락주시기 바랍니다.

시 험 자



이 정 군

기술책임자



조 상 목

2018. 05. 11

한국조명연구원



(14523) 경기도 부천시 원미구 도약로 261 대우테크노파크 A-403

TEL : 032-670 - 8888, FAX : 032-670 - 8889

시험결과

1. 시험결과

시험항목		기준치	단위	시험결과	비고
내분진 및 내습성 (IP68)	제1특성 (6)	지름이 1.0 mm인 접근 프로브가 통과하지 않아야하고, 외곽을 먼지 챔버 내부의 통상 운전 위치에 두고 8시간 시험했을 때, 외곽 내부에 먼지의 침투가 없을 것	-	적합	-
		- 활석가루의 양 : 2 kg/m ³ - 시험시간 : 8시간			
	제2특성 (8)	침수용 탱크에서 외곽의 맨 아래끝을 수면에서 1.0 m에 위치시키고 24시간 동안 침수시킨 후 물의 침투가 없거나 기기에 악영향을 주지 않을 것	-	적합	-

※ 본 시험은 의뢰자가 제출한 시료에 대하여 시험한 결과임

[측정 시료]

